

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Волгоградской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 400005, г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15а, тел. (8442) 38-51-89, e-mail: ugprn-vlg@mail.ru
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Михайловка,
 Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам
 403343, г. Михайловка, ул. Серафимовича 27, тел. 8 903 373 10 66; e-mail: mihogprn@mail.ru

Предписания № 026-86 / 1 / 1
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области»
 (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
 инспектора г.о.г. Михайловка, Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и
 Фроловского районов Волгоградской области по пожарному надзору

№ 026-86 от «28» мая 2018г. на основании ст.6, ст. 6.1 Федерального закона
 от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10ч. 00 мин. «01» июня 2018г. по 12ч. 00 мин. «12» июня 2018г.
 с 12ч. 00 мин. «08» июня 2018г. по 14ч. 00 мин. «08» июня 2018г.

проведена проверка государственным инспектором г.о.г. Михайловка, Даниловского,
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов по Волгоградской области
 по пожарному надзору Курамагомедовым И.З.

по надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области» административно-
 общественного здания, помещения, территория., расположенного по адресу: Волгоградск
 область, г. Михайловка х. Катасонов пер. Школьный, 13

совместно с Директором МКОУ «Катасоновская СШ» Дудкиной Т.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
 пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
 ленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
✓ 1.	Выполнить противопожарную перегородку между помещениями разных классов функциональной пожарной опасности (между школой и группой дошкольного образования)	ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14; п. 5.17, п.7.4 СНиП 21-01-07* «Пожарная безопас	17.09.2018	

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.о.г. Михайловка,
Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского
и Фроловского районов Волгоградской области
по пожарному надзору Курамагомедов И.З.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 08 » июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

Директор МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г.
Михайловка Волгоградской области»
Дудкина Таисия Федоровна

(должность, фамилия, инициалы)

« 08 » июня 2018г.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 026- 125/2018/3
по делу об административном правонарушении**

«13» июня 2018 года

г. Михайловка, ул. Серафимовича, 27

(место составления протокола)

Я, государственный инспектор г.о.г. Михайловка, Даниловского, Кумылженского, Серафимо-

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

вичского и Фроловского районов Волгоградской области по пожарному надзору Курамагомедов И.З.

руководствуясь статьей 23.34, 29.7 КоАП РФ, рассмотрел протоколы об административном

правонарушении № 026- 125/2018/1 от 08.06.2018г. и другие материалы административного дела

в отношении гражданина РФ Директора МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка
Волгоградской области»

(гражданство, фамилия, имя, отчество)

Дудкиной Таисии Федоровны

Дата и место рождения: 09.09.1948г. с. Носовка, Еланского р-на, Волгоградской области

Проживающий (ая): Волгоградская область, г.о.г. Михайловка, х. Катасонов, ул. Народная,1

Место регистрации: Волгоградская область, г.о.г. Михайловка, х. Катасонов, ул. Народная,1

Работающий (ая): МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области»

Вид дохода з/плата

(пенсия, стипендия, з/плата, вознаграждение, доходы от предпринимательской деятельности)

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт 18-03 № 669386 выдан Михайловским РОВД

Волгоградской области 12.02.2003г..

Документ, подтверждающий полномочия: Приказ комитета по образованию № 4 от 26.02.2002г.

справка администрации г.о.г. Михайловка №06-30/150 от 06.06.2018

УСТАНОВИЛ:

В период с 01.06.2018г по 08.06.2018г отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о.г. Михайловка, Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, проведена проверка МКОУ «Катасоновской СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области» здания, строения, сооружения, помещения, территория по контролю за соблюдения требований пожарной безопасности по адресу: Волгоградская область г.о.г. Михайловка, х. Катасонов, пер.Школьный, 13. По результатам проверки в отношении директора МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области» Дудкиной Т.Ф., составлен протокол об административном правонарушении №026-125/2018/1 от 08.06.2018г., за выявленные нарушения требований пожарной безопасности, установленные «Правилами противопожарного режима в РФ» утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г., Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования подлежащих к защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической установкой пожарной сигнализации», а именно:

- Отсутствует противопожарная перегородка между помещениями разных классов функциональной пожарной опасности (между школой и группой дошкольного образования). ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 88 *Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, п. 5.17, п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.2.4. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».*

- Запоры на дверях эвакуационных выходов в здании школы и ГДО не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. п. 35 *Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.*

- Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя превышает 20 метров. п. 474 *Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные*

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

- Допускается складирование в помещении электрощитовой цокольного этажа горючих веществ и материалов. пп.(ж) п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

- Помещение пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. ч.2 ст.4, ч.2 ст. 54 Федерального закона от 22.06.2008 N 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4, п.9 табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования подлежащих к защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической установкой пожарной сигнализации».

- Помещение вентиляционной камеры используется для хранения оборудования, мебели, и других предметов. пп. (б), п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

- Отсутствуют паспорта завода - изготовителя на огнетушители установленные на объекте защиты. п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

Ответственность за данные нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;

Из объяснений директора МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области» Дудкиной Т.Ф. установлено, что она является лицом ответственным за организацию работы в области обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области» согласна. Выявленные нарушения требований пожарной безопасности обязуется устранить по мере поступления финансовых средств.

- 22.09.2017г директором МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области» Дудкиной Т.Ф., направлено письмо начальнику отдела по образованию Наумовой Н.В. с просьбой о выделении денежных средств на установку противопожарной перегородки и двери.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации, учреждений, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Согласно ст.38 Федерального закона «О пожарной безопасности» лица назначенные ответственными за пожарную безопасность в установленном порядке, в том числе руководители организаций, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Наличие выше указанных нарушений требований пожарной безопасности зафиксированы в акте проверки № 026/86 от 08.06.2018г., в протоколе об административном правонарушении №026-86/2018/1 от 08.06.2018г.

На основании ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государственной мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяются в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Таким образом, в действиях директора МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность

(наличие обстоятельств предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ и ст. 4.3 КоАП РФ)

Учитывая, что административное правонарушение совершено впервые, а также в ходе административного производства, в соответствии с ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ было установлено:

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 КоАП России,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора МКОУ «Катасоновской СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области»

(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства и \ или регистрации)

Дудкину Таисию Федоровну, 09.09.1948г.р.зарегистрированную и проживающую по адресу: Волгоградская область, г.о.г. Михайловка, х. Катасонов, ул. Народная, 1. Паспорт 18-03 № 669386 выданный Михайловским РОВД Волгоградской области 12.02.2003г. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание директору МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка Волгоградской области» Дудкиной Таисии Федоровне, в виде административного предупреждения.

(указать вид и размер административного наказания в соответствии со ст. 3.5 КоАП России)

Разъяснить директору МКОУ «Катасоновской СШ» Дудкиной Т.Ф., что в соответствии с главой 30 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в десятидневный срок Главному государственному инспектору г.о.г. Михайловка, Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам Волгоградской области по пожарному надзору, по адресу: 403343 г. Михайловка, ул.Серафимовича, 27. или в судебном порядке (Михайловский районный суд Волгоградской области расположенный по адресу: 403343, Волгоградская область г. Михайловка ул. Коммуны, 160). По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.



Государственный инспектор г.о.г. Михайловка,
Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского
и Фроловского районов Волгоградской области
по пожарному надзору Курамагомедов И.З.

(Ф.И.О., должность должностного лица в производстве которого находится дело)

Порядок исполнения и обжалования постановления разъяснен, копию получил (а).

«13» июня 2018 года

(Подпись)

Директор МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г.
Михайловка Волгоградской области» Дудкина
Таисия Федоровна

(инициалы и фамилия)

Постановление вступает в законную силу:

« 25 » июня 2018 года

В течение 10 дней с момента получения постановления

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Михайловка,
Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Михайловка ул. Серафимовича, 27
(место составления акта)

« 22 » ноября 2018 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 026-191

По адресу/адресам: Волгоградская область, городской округ город Михайловка
(место проведения проверки)

х. Катасонов пер. Школьный, 13

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.о.г. Михайловка,
Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов по пожарному надзору
Куликова А.А. № 026/191 от 06 ноября 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Катасоновская средняя
школа г.о.г. Михайловка Волгоградской области» (ОГРН 1023405568086 ИНН 3416090112)
административно-общественное здания, помещения, территория.

Дата и время проведения проверки:

« 15 » ноября 2018г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2ч.

« 22 » ноября 2018г. с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. Продолжительность 2ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Михайловка, Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

и.о. директора МКОУ «Катасоновская СПШ» Котломина Н.Н.  12.11.2018г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проведения проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившие проверку: Государственный инспектор г.о.г. Михайловка,
Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов по Волгоградской

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

области по пожарному надзору Тяхов А.В.

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МКОУ «Катасоновская СШ»

Котломина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Отсутствует противопожарная перегородка между помещениями разных классов функциональной пожарной опасности (между школой и группой дошкольного образования)	ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, п. 5.17, п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.2.4. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	МКОУ «Катасоновская СШ»
2.	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя превышает 20 метров.	п. 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	МКОУ «Катасоновская СШ»


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение №026/191 от 06.11.2018г.,
предписание № 026-191/1/1 от 22.11.2018г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.о.г. Михайловка, Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам Волгоградской области по пожарному надзору
Тяхов А.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
и.о. директора МКОУ «Катасоновская СШ г.о.г. Михайловка
Волгоградской области» Котломина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

“ 22 ” ноября 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактически работы по г.о.г. Михайловка,
Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _____ внеплановой, выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " 06 " ноября 2018 г. № 026/191

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное казенное образовательное учреждение «Катасоновская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» (ОГРН 1023405568086, ИНН 3416090112) объект защиты, здание, строения, помещения, территория.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Юридический адрес: Волгоградская область, г.о.г. Михайловка, х. Катасонов, пер. Школьный, 13; Фактический адрес: Волгоградская область, деятельность индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов) г.о.г. Михайловка, х. Катасонов, пер. Школьный, 13.
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) места фактического осуществления)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Куликова Александра Александровича главного государственного инспектора г.о.г. Михайловка, Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов по пожарному надзору; уполномоченного(ых) на проведение проверки)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц))
Попову Ольгу Владимировну государственного инспектора г.о.г. Михайловка, Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов по пожарному надзору;
Сердюкова Алексея Александровича государственного инспектора г.о.г. Михайловка, Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов по пожарному надзору;
Тяхова Александра Валерьевича государственного инспектора г.о.г. Михайловка, Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов по пожарному надзору.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый № 10001495160 функции в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)".
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: осуществления федерального государственного надзора за соблюдением МКОУ «Катасоновская средняя школа» в зданиях, помещениях и территории расположенных по адресу: г. Волгоградская область г.о.г. Михайловка х. Катасонов, пер. Школьный, 13, требований пожарной безопасности, исполнение которых предписано ранее выданным предписанием от 08.06.2018г. № 026-86/1/1, срок исполнения которого истек 17.09.2018 г.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
- **реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;**
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
 - в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного пожарного надзора за выполнением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 50 часов

К проведению проверки приступить с “ 15 ” ноября 20 18 года.

Проверку окончить не позднее “ 22 ” ноября 20 18 года.

9. Правовые основания проведения проверки: п. 1 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 88; ч.2 ст.4, ч.2 ст. 54 Федеральным закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, п. 5.17, п.7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.2.4. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 35, п. 474, п. 475, п. 42(ж), п. 38, п. 23(б), Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; п.4, п.9 табл. 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования подлежащих к защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической установкой пожарной сигнализации».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): в течении 50 часов в период с 15.11.2018г. по 22.11.2018г. провести проверку исполнения предписания от 08.06.2018 №026-86/1/1, а именно: обследование и визуальный осмотр помещений объекта на предмет устранения ранее выявленных нарушений:

- Выполнить противопожарную перегородку между помещениями разных классов функциональной пожарной опасности (между школой и группой дошкольного образования); п.1 предписания от 08.06.2018г. №026-86/1/1;
- Обеспечить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации в здании школы и ГДО без ключа; п.2 предписания от 08.06.2018г. №026-86/1/1;
- Разместить переносные огнетушители от возможного очага пожара не более 20 метров. п.3 предписания от 08.06.2018г. №026-86/1/1;
- Очистить помещение электрощитовой цокольного этажа от горючих веществ и материалов. п.4 предписания от 08.06.2018г. №026-86/1/1;
- Обеспечить на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. п.5 предписания от 08.06.2018г. №026-86/1/1;
- Оборудовать помещение пищеблока автоматической установкой пожарной сигнализации. п.6 предписания от 08.06.2018г. №026-86/1/1;
- Освободить помещение вентиляционной камеры от оборудования, мебели, и других предметов. п.7 предписания от 08.06.2018г. №026-86/1/1;
- Отсутствуют паспорта завода - изготовителя на огнетушители установленные на объекте защиты. п.8 предписания от 08.06.2018г. №026-86/1/1;

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 №290 "О федеральном государственном

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

пожарном надзоре", Приказ МЧС России № 644 от 30.11.2016 "Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору

за выполнением требований пожарной безопасности".

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы, подтверждающие исполнение пунктов (п.1 - п.8) предписания от 08.06.2018г. №026-86/1/1.

Главный государственный инспектор
г.о.г. Михайловка, Даниловского, Кумылженского,
Серафимовичского и Фроловского районов
Волгоградской области по пожарному надзору
Куликов А.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Тяхов А.В. - государственный инспектор г.о.г. Михайловка, Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Серафимовича 27.

Ознакомлен (а):

12.11.2018г.

И.В. директор Волгодонска Г.Н. Коф

(дата, должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)